



# Zertifikat

über die

## Anerkennung

von

### Bauteilen und Systemen

*Inhaber der Anerkennung:*

**Power-Sonic Europe Ltd.**  
3 Buckingham Square

**GB- Wickford, Essex SS118YQ**

**Die Anerkennung** umfasst nur das angegebene Bauteil/System in der zur Prüfung eingereichten Ausführung

- mit den Bestandteilen nach Anlage 1,
- dokumentiert in den technischen Unterlagen nach Anlage 2,
- zur Verwendung in den angegebenen Einrichtungen der Brandschutz- und Sicherungstechnik. Bei der Anwendung des Gegenstandes der Anerkennung sind die Hinweise/Bemerkungen nach Anlage 3 zu beachten.

Die Gültigkeit der Anerkennung kann auf Antrag verlängert werden. Antrag auf Verlängerung ist spätestens 6 Monate vor Ablauf der Gültigkeit zu stellen.

Das Zertifikat darf nur unverändert und mit sämtlichen Anlagen vervielfältigt werden. Alle Änderungen der Voraussetzungen für die Anerkennung sind der VdS-Zertifizierungsstelle – mitsamt den erforderlichen Unterlagen – unverzüglich zu übermitteln.

Eine Werbung mit der VdS-Anerkennung des Produktes muss den Inhalt des Zertifikates korrekt wiedergeben und darf nicht auf wettbewerbsrechtswidrige Art und Weise erfolgen.

Anerkennungs-Nr.:	Anzahl der Seiten:	Gültig vom:	Gültig bis:
G 103033	4	19.08.2010	18.08.2014

*Gegenstand der Anerkennung:*

**Wartungsfreie Blei-Batterie  
PS-6100 F1**

*Verwendung:*

**in Gefahrenmeldeanlagen**

*Anerkennungsgrundlagen:*

VdS 2344:2005-12, Verfahrensrichtlinien  
VdS 2841:2005-12, Durchführung von Produktüberwachungen  
VdS 2227:2005-05, Allgemeine Anforderungen/Prüfmethoden  
VdS 2110:2003-01, Schutz gegen Umwelteinflüsse  
VdS 2102:2007-01, Wartungsfreie Blei-Batterien

Köln, den 16.08.2010

**Schüngel**

Geschäftsführer

**ppa. Urban**

Leiter der Zertifizierungsstelle

**VdS Schadenverhütung GmbH**  
Zertifizierungsstelle  
Amsterdamer Str. 174  
D-50735 Köln

Ein Unternehmen des Gesamtverbandes der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V. (GDV) akkreditiert als Zertifizierungsstelle für die Bereiche Brandschutz- und Sicherungstechnik von der Deutschen Akkreditierungsstelle Technik (DATech)



DAT-ZE 005/92

zur Anerkennung Nr. G 103033

vom 16.08.2010

Der Gegenstand der Anerkennung umfasst folgende Bestandteile:

Bezeichnung des Gegenstandes	Type	Kenn-Nr. des Antragstellers	Bei Systemen: Anerkennungs- Nummer der System- Bestandteile
<p>Wartungsfreie Blei-Batterie Nennspannung: 6 V Nennkapazität (C<sub>20</sub>): 10 Ah</p>	<p>PS-6100 F1</p>		

zur Anerkennung Nr. G 103033

vom 16.08.2010

Der Gegenstand der Anerkennung wird durch folgende Unterlagen beschrieben:

Art der Unterlage	Kennzeichen des Herstellers	Datum	Anzahl der Seiten
Technisches Datenblatt	Power-Sonic PS-6100	21.02.2003	1
Zeichnung	Power-Sonic PS-6100 F1	21.02.2003	1

**Anlage 3**

**Seite 1**

zur Anerkennung Nr. G 103033

vom 16.08.2010

Hinweise für die Anwendung des Gegenstandes der Anerkennung nach Anlage 1

1. Die Batterie darf nicht in gasdichte Gehäuse eingesetzt werden.
2. Das Gerät eignet sich zum Einsatz in Einbruchmeldeanlagen nach DIN EN 50131-1.